



机械工业电(150008220946)器仪表产品质量检测中心(上海)
机械工业第二计量测试中心站

检定证书

Verification Certificate

送检单位: 上海冠伏电力科技有限公司
Applicant

委托方地址: /
Address

器具名称: 开关测试仪
Name of Instrument

型号/规格: GKDT-7000A
Model / Specification

制造单位: 上海冠伏电力科技有限公司
Manufacturer

器具编号: GF170455
No. of instrument

受样方式/地点(单位): 来样接收/机械工业第二计量测试中心站
Way/Place (Organization) of sample

检定结论: 合格
Conclusion

(机构检定专用章)

Stamp



批准人:
Approved by

核验员:
Checked by

检定员:
Verification by

检定日期 2017 年 2 月 27 日
Date for verification Year Month Day

有效期至 2018 年 2 月 26 日
Valid until Year Month Day

本证书提供的结果仅对本次被检的器具有效。
The data are valid only for the instrument(s).

上海市龙江路 214 号 邮编: 200082 电话: 021-54069586 传真: 021-54069586 电子邮箱: s_dyjc@163.com
214 LongJiang Road. Shanghai Post Code Tel. Fax. E-mail.

中国国家认证认可监督管理委员会计量认证合格证书: 150008220349
Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China. No.

检定依据:
Verification regulation

JJG(机械)140-1993 开关机械特性测试仪规程

本次检定所使用的主要计量标准器具:
Main measurement standards used in this verification

名称 Name	型号 Model	编号 Number	测量范围/准确度等级 Measurement range/accuracy class	证书编号/有效期限 CertificateNo./Due date
宽频示波器	54615B	37340139	DC~500MHz/±1%	2017.07.14

以上计量标准器具的量值溯源至国家基准。

The value of a quantity of measurement standard used in this verification is traced those of the national primary standards in the P.R.China.

检定地点及环境条件:

Location and environmental condition for the verification

地点:

Location

温度: 20 °C 相对湿度: 60 %RH 其他:
Ambient temperature. Humidity Others

检定结果/说明:

Results of verification and additional explanation

本次测量的扩展不确定度 $U_{rel}=1\times 10^{-2}$ ($k=2$)

数据见续页

未经本中心许可, 部分采用本证书内容无效。

Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by SDYJC.

检定结果/说明: (续页)

Results of verification and additional explanation(continued page):

分合闸时间测量:

标准值(ms)	断口	实测值(ms)		测量扩展不确定度 $U_{(ms)}k=2$	
		合闸时间	分闸时间	合闸时间	分闸时间
22.22	A1	22.22	22.21	0.11	0.11
	B1	22.22	22.21	0.11	0.11
	C1	22.22	22.21	0.11	0.11
44.44	A2	44.42	44.42	0.18	0.18
	B2	44.40	44.42	0.18	0.18
	C2	44.42	44.42	0.18	0.18
66.66	A3	66.63	66.63	0.22	0.22
	B3	66.63	66.62	0.22	0.22
	C3	66.63	66.62	0.22	0.22
88.88	A4	88.83	88.83	0.26	0.26
	B4	88.83	88.83	0.26	0.26
	C4	88.83	88.84	0.26	0.26

检定内容结束

